



ARDEX GmbH Postfach 6120 58430 Witten

GABAG Produktions und Vertriebs AG  
Herrn Volker Wendland  
Alte Zugerstr. 12  
6403 Küssnacht am Rigi  
Schweiz

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht:

Unser Zeichen: TD/Sch/Sci

Bearbeiter: Herr Scholz

Durchwahl: 02302 664-207

Telefax: 02302 664-373

E-Mail: kundendienst@ardex.de

Datum: 04.02.2019

**ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme / ARDEX 8 + 9 Dichtmasse /  
ARDEX 7 + 8 Dichtkleber / ARDEX CA 20 P SMP-Montagekleber /  
Systemeinsatz GABAG Flexzarge**

Sehr geehrter Herr Wendland,

gemäß der DIN 18534-1 müssen Stoffe eines Abdichtungssystems untereinander und mit den an sie angrenzenden Stoffen verträglich sein. Gerne bestätigen wir Ihnen, dass ARDEX Verbundabdichtungen und Dichtkleber

- **ARDEX S 7 PLUS Flexible Dichtschlämme**
- **ARDEX 8 + 9 Dichtmasse**
- **ARDEX 7 + 8 Dichtkleber**

mit der GABAG Flexzarge als Systemkomponente der Verbundabdichtung verträglich sind und einwandfrei haften. Die o.g. Dichtschlämmen und Dichtstoffe der Fa. ARDEX eignen sich zur Herstellung einer Abdichtungsebene im Verbund gemäß der DIN 18534 in Verbindung mit der GABAG Flexzarge. Dabei werden die ARDEX Produkte auf einem geeigneten Untergrund gemäß der Vorgaben im technischen Datenblatt aufgetragen und die Flexzarge der Fa. GABAG verklebt. Anschließend ist die Flexzarge mit der Verbundabdichtung fachgerecht zu überspachteln.

Weitere Hinweise über Anwendung, Verarbeitung und Eigenschaften der genannten ARDEX-Produkte entnehmen Sie bitte den Technischen Datenblättern, die Sie kostenlos von unserer Homepage [www.ardex.de](http://www.ardex.de) herunterladen können.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ARDEX GmbH

  
i. V. Martin Kupka  
(Leiter Boden/Wand/Decke)

  
i. A. Michael Scholz  
(Technischer Sachbearbeiter)