

# E-Mail



24. Februar 2020

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Straße 2 · D-73730 Esslingen  
[http:// www.kiesel.com](http://www.kiesel.com)

Empfänger:	Absender:
GABAG Produktions und Vertriebs AG Alte Zugerstraße 12, 6403 Küssnacht am Rigi / Schweiz bestimmt für Herrn Volker Wendland	Roland Tschigg/lo Leiter Anwendungstechnik Fliese
E-Mail: <a href="mailto:volker.wendland@gabag.com">volker.wendland@gabag.com</a>	Telefon: ++49/711/9 31 34 – 335 Telefax: ++49/711/9 31 34 – 364 E-Mail: <a href="mailto:tschigg@kiesel.com">tschigg@kiesel.com</a>

## Austestung der Verträglichkeit GABAG FLEXZARGE Schnittschutz und Wannendichtband Basic mit Kiesel-Abdichtmassen

Sehr geehrter Herr Wendland,

nach Abschluss unserer Prüfung möchten wir Ihnen mitteilen, dass zu den o.g. Bauteilen aus Ihrem Hause eine als gut zu bezeichnende Verträglichkeit und Verbundhaftung mit unseren Produkten erreicht wird. Somit können GABAG FLEXZARGE Schnittschutz und Wannendichtband Basic mit folgenden Abdichtungen im Verbund auf flüssiger Basis und als Bahnenware verarbeitet werden:

- Flüssige Dichtfolie **Okamul DF**
- 1-komponentige, flexible Dichtschlämme **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec**
- Flexible, 1-komponentige Schnellabdichtung **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**
- Rissüberbrückende, chemikalienbeständige Abdichtung **Okamul PU-FCA**
- **Kiesel Dichtbahn**

Somit können wir zukünftig diese Schnittstelle auf dieser Basis beraten.

Mit freundlichen Grüßen

K I E S E L Bauchemie

i. V.   
Ulrich Lauser  
Leiter Technisches Marketing

i. V.   
Roland Tschigg  
Leiter AWT Fliese