

**Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204**

**für**

**PCI Seccoral<sup>®</sup> 1K, PCI Seccoral<sup>®</sup> 2K Rapid**

**und PCI Lastogum<sup>®</sup> in Verbindung mit dem**

**Wannendichtband „Flexzarge<sup>®</sup> mit Hydroflex-Dichtband“ der**

**Firma GABAG**

Die PCI Augsburg GmbH kann aufgrund interner Untersuchungen die gute Anhaftung von Wannendichtband „Flexzarge<sup>®</sup> mit Hydroflex-Dichtband“ der Firma GABAG verklebt mit den Produkten PCI Seccoral<sup>®</sup> 1K, PCI Seccoral<sup>®</sup> 2K Rapid und PCI Lastogum<sup>®</sup> auf Untergründen aus Acryl und Emaille bestätigen.

Das Wannendichtband „Flexzarge<sup>®</sup> mit Hydroflex-Dichtband“ der Firma GABAG ist somit in Verbindung mit o. g. PCI Abdichtungen für die Anwendung bei geringer bzw. mäßiger Feuchtebeanspruchung A0 nach dem Merkblatt „Verbundabdichtung“ des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) geeignet.

Voraussetzung ist die Beachtung der technischen Merkblätter Nr. 303, Nr. 310, bzw. Nr. 177 der PCI Augsburg GmbH.

PCI Seccoral<sup>®</sup> 1K, PCI Seccoral<sup>®</sup> 2K Rapid und PCI Lastogum<sup>®</sup> werden in werkseigenen Produktionsstätten der PCI Augsburg GmbH hergestellt und unterliegen einer laufenden Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle.

**PCI Augsburg GmbH**

  
ppa. Dr. Siegfried Zürn  
Ressortleiter Entwicklung

  
ppa. Jürgen Baumann  
Ressortleiter Prüftechnik

